



Haltung
1 ‰
59,99 m
En00_080-120

Grundgrenze

Grundgrenze

Grundgrenze

Grundgrenze

Grundgrenze

Rauch- und Wärmeabzugsanlagen lt. OIB RI 2.2 Tabelle 2
 Gesamte Brandabschnittsfläche = 1093,12m²
 -Zuluftöffnungen 0,5% der Brandabschnittsfläche: 5,4656m²
 -Abluftöffnungen 0,5% der Brandabschnittsfläche: 5,4656m²
 -Mindestgröße je Öffnung 1,00m²

Verpflichtende Stellplätze lt. §50 Wiener Garagensetz
 (2395,34m² WNF / 109m² pro Stellplatz) = 21,9668 = 21 Pflichtstellplätze
Fahradsstellplätze
 Erforderlich: Ein Fahradsstellplatz je 30m² WNF
 2395,34m²/30m² = 79,84 = 80 Plätze
 Vorhanden: 86 Plätze
Sicherheitsbeleuchtung erforderlich
Fluchtweg-Orientierungsbeleuchtung lt. TRVB E 102
 Für die erste Längsreihe ist je angefangene 200 m fluchtweg-orientierende Beleuchtung im gangnahen Feuerwehrbereich vorzusehen.

Tiefgaragenabschnitt 2
 FU Platte, gesch.
 577,91 m²

GRUNDRISS KELLERGESCHOSS